



NOTAS

- Este projeto atende a Lei 16.642/2017, Lei 16.402/2016, Decreto 57.776/2016, Decreto 49.969/2008 e Portaria 039/SEL-G/2020.
- II. O sistema de combate a incêndio e seus equipamentos estão conforme as normas técnicas pertinentes e Instruções Técnicas emitidas pela Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
- III. O Sistema de Iluminação de Emergência de acionamento e balizamento está de acordo com a norma ABNT NBR 10988, com acionamento automático e/ou fonte independente da rede geral;
- IV. O sistema de alarme de advertência geral atende a norma ABNT NBR 17240;
- V. As rotas de fuga, saídas de emergência e acesso aos equipamentos de combate a incêndio serão mantidos desobstruídos e sinalizados, de acordo com o COE em vigência e suas respectivas normas técnicas complementares;
- VI. A equipe de Brigada de Incêndio foi treinada por profissional habilitado e dentro dos parâmetros estabelecidos pela Instrução Técnica Nº 170 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
- VII. As saídas destinadas ao escoamento do público abrigado no sentido da saída, de acordo com a norma ABNT NBR 9077;
- VIII. A instalação máxima será monitorada de contador manual e disponibilizada conforme legislação municipal em vigor;
- IX. O material empregado na decoração dos ambientes e aquele armazenado em função da própria utilização da edificação está de acordo com a Instrução Técnica Nº 10 do CBPMESP, bem como não irão obstruir os espaços de circulação nem reduzir o fluxo de pessoas;
- X. As instalações/edificações provisórias atenderão, individualmente:
- A sinalização das saídas, rotas de fuga, quadros de luz e força e equipamentos de combate a incêndio, serão executados de acordo com a norma ABNT NBR 13434-1 e Instrução Técnica Nº 20 do CBPMESP;
 - As estruturas provisórias, sendo elas metálicas e/ou outros materiais, serão montadas conforme o projeto apresentado, onde o material utilizado atende aos padrões estabelecidos pelas normas técnicas pertinentes;
 - As instalações elétricas serão executadas / instaladas de acordo com as Normas ABNT NBR 5410;
 - Os sistemas de armazenamento das estruturas serão executados / instalados de acordo com as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419 (todas as partes);
 - O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) que abrange toda edificação / área do evento, será executado / instalado de acordo com a norma ABNT NBR 5419 (todas as partes);
 - Os guarda-corpos, corrimãos e degraus a serem montados atendem o COE e as normas técnicas ABNT NBR 9077 e ABNT NBR 9050;
- XI. Este projeto atende as Condições de Acessibilidade conforme a norma ABNT NBR 9050, em atendimento à Lei 11.345/1993 e COE vigente;
- XII. Os níveis de ruído gerados atendendo ao limite máximo estipulado pela LPUOS e/ou pela norma ABNT NBR 10151.

- NOTAS DE PROJETO:
- PÚBLICO MÁXIMO ESTIMADO 1200 PESSOAS
 - DATA DO EVENTO: 08 de AGOSTO de 2023 a 10 de AGOSTO de 2023 das 12h às 19h - O EVENTO CONTARÁ COM 5 BRIGADISTAS E 1 AMBULÂNCIA
 - ESTARÃO DISPOSTOS EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC, DIMENSIONADOS VIDE TABELA 03 NT 2-01 E ANEXO B NT 1-04.



- PÚBLICO MÁXIMO ESTIMADO 1200 PESSOAS. SENDO 120 CADEIRAS NO RESTAURANTE, PORTANTO 120 PESSOAS SENTADAS E 1080 DE PÉ.
- DATA DO EVENTO: 08/08/2023 a 10/08/2023 das 8h00 às 23h
- SERÃO DISPOSTOS 32 EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC DIMENSIONADOS VIDE TABELA 03 NT 2-01 E ANEXO B NT 1-04;
- SERÃO LOCADOS 10 BOMBEIROS CIVIS PARA COMPOR A BRIGADA DE INCÊNDIO, VIDE TABELA 1 TABELA 01 NT 5-04;
 - SANITÁRIOS:
- FEMININO: 40 CABINES SANITÁRIAS
- MASCULINO: 46 CABINES SANITÁRIAS
- ACESSÍVEL: 5 BANHEIROS ACESSÍVEIS
- Total: 93 instalações sanitárias.

- Todas as portas de correr e/ou enrolar utilizadas como saídas de emergência permanecerão abertas durante todo o período do evento.
- Entrada dos bombeiros indicada em planta.
- O gerador devidamente protegido.
- Rampas de acesso aos palcos são acessíveis;
- Toda a área de exposição e descoberta, ao ar livre;
- Não haverá cercas e filas limitando os corredores internos. Os aviões estarão sob um tablado identificado como desenho de piso. Os visitantes terão livre acesso por toda a área de exposição;
- Praga de alimentação contará com foodtrucks;
- Lounge descoberto será um espaço de encontro e não terá cercas ou separação entre o espaço de exposição.

Implementação de evento temporário

Folha 1/1

Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico e Condições de Acessibilidade

Evento: LABACE 2023

Local/Endereço: Aeroporto de Congonhas - SP -

Av. Washington Luis, s/nº - Vila Congonhas, São Paulo - SP. 04628-911

Responsável pelo Evento: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVIAÇÃO GERAL ABAG

CNPJ/CPF: 06.481.650/0001-75

Contribuinte: 089.320.0002-6

Zona de Uso: ZOE SUB-14

Esc.: 1:350



Declaro que a acatamento deste projeto não implica no reconhecimento por parte da PMESP do direito de aprovação, execução de obras permanentes. O local será utilizado em período limitado de tempo ou com prazo determinado de duração e todas as montagens para realização de evento serão refeitas após o término do mesmo.

Declaro ter conhecimento que o presente projeto refere-se apenas às condições de segurança de uso, não sendo válido para comprovar a regularidade da edificação quanto às condições técnicas na zona em que se situa e não substitui qualquer documento expedido pela PMESP relativo à regularidade da edificação.

Declaro ter conhecimento que PMESP não indenizará quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel, entre elas a adaptação da edificação às condições de segurança e/ou acessibilidade.

Esta planta é fiel ao evento proposto

Áreas (m2)	Responsável pelo Evento
Total: 39.260 m²	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVIAÇÃO GERAL ABAG
Área coberta: 9.868 m²	96.481.650/0001-75
Área de concentração público sentada: 959 m²	
Área de concentração público em pé: 38.301 m²	
Lotação Máxima: 1200 pessoas	Responsável técnico pelo evento
120 pessoas sentadas no restaurante e 1080 de pé no evento.	Marianna Barbosa Vieira
	CAU 144021-7
	RRT 13240755